

CIRCUIT 1

EURODIFROID ZI Suzerolles
 LES SPECIALISTES DU FROID INDUSTRIEL 49140 SEICHES SUR LE LOIR
 TEL.: +33 (0)2 41 76 28 40
 FAX: +33 (0)2 41 76 28 41
 be@eurodifroid.fr


RFI-1200-THI-D-BT-40
SCHEMA FRIGORIFIQUE ET HYDRAULIQUE
 FRIGORIFIC & HYDRAULIC DIAGRAM

B 0
 A 0
 IND REV

MAJ DE LA POSITION DES EQUIPEMENTS
 CREATION

COMMENTAIRE

24/10/18	GJ
24/10/18	BM
DATE	AUTEUR




CIRCUIT 2

EURODIFROID ZI Suzerolles LES SPECIALISTES DU FROID INDUSTRIEL 49140 SEICHES SUR LE LOIR TEL: +33 (0)2 41 76 28 40 FAX: +33 (0)2 41 76 28 41 be@eurodifroid.fr		RFI-1200-THI-D-BT-40 SCHEMA FRIGORIFIQUE ET HYDRAULIQUE FRIGORIFIC & HYDRAULIC DIAGRAM	
B	0	MAJ DE LA POSITION DES EQUIPEMENTS	
A	0	CREATION	
IND	REV	COMMENTAIRE	
		24/10/18	GJ
		24/10/18	BM
		DATE	AUTEUR

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2



EURODIFROID ZI Suzerolles
 LES SPECIALISTES DU FROID INDUSTRIEL 49140 SEICHES SUR LE LOIR
 TEL: +33 (0)2 41 76 28 40
 FAX: +33 (0)2 41 76 28 41
 be@eurodifroid.fr

RFI-1200-THI-D-BT-40
SCHEMA FRIGORIFIQUE ET HYDRAULIQUE
 FRIGORIFIC & HYDRAULIC DIAGRAM
 PAGE: 3/4
 NUMERO: 21617

B	0	MAJ DE LA POSITION DES EQUIPEMENTS			24/10/18
A	0	CREATION			24/10/18
IND	REV	COMMENTAIRE			DATE
					AUTEUR

Nomenclature

REP.	DESCRIPTION FR.	REPERE ETIQUETAGE
1	COMPRESSEUR	CP1 - CP2 -CP3 - CP4
2	RESISTANCE DE CARTER	RC1 - RC2 - RC3 - RC4
3	PRESSOSTAT HP / BP	HP/BP1 - HP/BP2 - HP/BP3 - HP/BP4
4	FLEXIBLE ANTIVIBRATOIRE	
5	SOUPAPE DE SECURITE	
6	SEPARATEUR D'HUILE	
7	CLAPET ANTI-RETOUR	
8	CONDENSEUR	
9	VENTILATEURS	M5 - M6 - M7 - M8
10	PRESSOSTAT DE VENTILATION	HPV1 - HPV2
11	VANNE D'ISOLEMENT + PRISE DE PRESSION	
12	FILTRE DESHYDRATEUR	
13	VOYANT HYGROSCOPIQUE	
14	ELECTROVANNE LIGNE LIQUIDE	EV1/1 - EV1/2 - EV1/11 - EV1/22 - EV2/1 - EV2/2 - EV2/11 - EV2/22
18	ELECTROVANNE LIGNE LIQUIDE	EV1 - EV2
19	DETENDEUR ELECTRONIQUE	EV1V - EV2V
20	EVAPORATEUR	
21	ELECTROVANNE DEMARRAGE	EV20.1 - EV20.2 - EV21.1 - EV21.2
22	PRISE DE PRESSION	
23	PRESSOSTAT HAUTE PRESSION HYDRAULIQUE	HP
24	PRESSOSTAT BASSE PRESSION HYDRAULIQUE	BP
25	BOUTEILLE ANTI COUP DE LIQUIDE	
26	VANNE D'ISOLEMENT HYDRAULIQUE	
27	TRANSDUCTEUR DE PRESSION	HPT1 - HPT2 - CS1 - CS2
28	TRANSDUCTEUR DE TEMPERATURE	C1 - C2
29	SONDE DE REGULATION	SD1
30	SONDE DEPORTE (CUVE)	SD2
31	SONDE DEPORTE (REFOULEMENT POMPE)	SD3
32	REGULATEUR	PLC
33	MANOMETRE	
34	VANNE DE VIDANGE	
35	VARIATEUR	VAR1 - VAR2

TEL: +33 (0)2 41 76 28 40
FAX: +33 (0)2 41 76 28 41
be@eurodroid.fr

E'URODIFROID ZI Suzerolles
LES SPECIALISTES DU FROID INDUSTRIEL 49140 SEICHES SUR LE LOIR

RFI-1200-THI-D-BT-40

SCHEMA FRIGORIFIQUE ET HYDRAULIQUE
FRIGORIFIC & HYDRAULIC DIAGRAM



B 0

MAJ DE LA POSITION DES EQUIPEMENTS

A 0 CREATION

IND REV

COMMENTAIRE

24/10/18

24/10/18

DATE

GJ

BM

AUTEUR